

**ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»**

наименование подразделения

**Адрес:** Московская обл., Подольский район,  
пос. Кузнечики, ул. Октябрьский мост.8а  
**тел/факс:** (8-4967) 65-82-55;65-82-64;65-74-00.

**Дата составления акта**  
«07» 03 2017г.

ЭСК «Север»  
ТН-94

наименование абонента

Адрес г. Москва  
пос. Краснопахорское  
вблизи д. Орехово

**АКТ**

проверки узла учёта электроэнергии визуальной/инструментальной  
(ненужное зачеркнуть)

Основание Проверка измерительного комплекса

Составлен уполномоченным представителем мастер участка службы контроля и учета ОАО «РСП»  
Биктагиров А.М.

в присутствии представителя

**1. Прибор учёта:**

Тип: Меркурий 230 АМ-00 PQRSIG2IV заводской номер 13185104

Показания	T1		Схема включения	Трансформаторного включения		
	T2		Дата изготовления	2013	Дата поверки	2023
	сумма	5693,00				
Класс точности	0,5 S		Место установки	МКХ, РХ-10кВ		

**2. Установленные трансформаторы тока:**

тип, марка	Коэф. трансформации Кт.т		Класс точности	№ ТТ	Дата последней поверки
ТТН-10	15/5	3	0,5	17272	2011
ТТН-10	15/5	3	0,5	19296	2011
ТТН-10	15/5	3	0,5	12701	2011

**3. Установленные трансформаторы напряжения:**

Тип, марка	Коэф. трансформации Кт.тн		Класс точности	№ ТН	Дата последней поверки
ЗНМН-10	10000/100	100	0,5	1007113	2011
ЗНМН-10	10000/100	100	0,5	1007225	2011
ЗНМН-10	10000/100	100	0,5	1007128	2011

**4. Проверка правильности схемы включения электросчётчика, векторная диаграмма:**

Ia	1,04	Cos a	0,96	Ua0	57	Uab	
Ib	0,92	Cos b	0,96	Ub0	57	Ubc	
Ic	0,99	Cos c	0,98	Uc0	58	Uac	

5. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

Номера пломб	Место установки пломбы
1743894	Счётчик
1743893	Испытательная коробка
	ТТ (А)
	ТТ (В)
	ТТ (С)

6. В ходе проверки были использованы приборы Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А»,  
электроизмерительные клещи, ноутбук «Toshiba»

7. Выявлены следующие нарушения (замечания):

Заключение: схема включения электросчётчика проверена и верна

ЭМ 8-925-817-74-63

Уполномоченный представитель  
мастер уч-ка службы контроля и учета ОАО «РСП»

Биктагиров А.М.

(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)

представитель

(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)