

дата 16.12.21

# Бланк – замеров на ТП

7МТ-250

1645 Срило

1. снятие токовых нагрузок. V=0.4 кВ время проведения замера

14:50

место измерения	A (I/U)	B (I/U)	C (I/U)	примечание
зд. I ном = 100	286 236	157 255	205 231	
линия №1 авт. I ном = 100	115	73	89	
линия №2 авт. I ном = 100	81	40	36	
линия №3 авт. I ном = 160А	93	54	50	
линия №4 авт. I ном =				
линия №5 авт. I ном =				
линия №6 авт. I ном =				
линия №7 авт. I ном =				
линия №8 авт. I ном =				
линия №9 авт. I ном =				
линия №10 авт. I ном =				
линия №11 авт. I ном =				
линия №12 авт. I ном =				
линия №13 авт. I ном =				
линия №14 авт. I ном =				
линия №15 авт. I ном =				
линия №16 авт. I ном =				
линия №17 авт. I ном =				
линия №18 авт. I ном =				

5. Примечание:

7МТ-250А - 361А

Отчет составил: М. Лектер Кузнец 14.0.21