

дата 22.12.21

Бланк – замеров на ТП

10:06

Колодецово

100 кВА

1. снятие токовых нагрузок. V=0.4 кВ время проведения замера

15:00

место измерения	A (I/U)	B (I/U)	C (I/U)	примечание
ЗЛ. I ном = 175	134 221	113 226	138 232	
линия №1 авт. I ном = 135	83	58	63	
линия №2 авт. I ном = 125	35	40	69	
линия №3 авт. I ном =				
линия №4 авт. I ном =				
линия №5 авт. I ном =				
линия №6 авт. I ном =				
линия №7 авт. I ном =				
линия №8 авт. I ном =				
линия №9 авт. I ном =				
линия №10 авт. I ном =				
линия №11 авт. I ном =				
линия №12 авт. I ном =				
линия №13 авт. I ном =				
линия №14 авт. I ном =				
линия №15 авт. I ном =				
линия №16 авт. I ном =				
линия №17 авт. I ном =				
линия №18 авт. I ном =				

5. Примечание:

100 кВА ИИ-144,3А

Отчет составил:  