

ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»

наименование подразделения

Адрес: Московская обл., Подольский район,
пос. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а

тел/факс: (8-4967) 65-82-55; 65-82-64; 65-74-00.

Дата составления акта
«02» 02 2017 г.

ПКУ, РЧ-6кВ
СЧЭС КТН-273

наименование абонента

Адрес 2. Москва
пос. Кленовское
д. Дубовка

АКТ

проверки узла учёта электроэнергии визуальной/инструментальной
(ненужное зачеркнуть)

Основание Проверка измерительного комплекса

Составлен уполномоченным представителем мастер участка службы контроля и учета ОАО «РСП»
Биктагиров А.М.

в присутствии представителя _____

1. Прибор учёта:

Тип: Меркурий 230 ART-00 PQRS162N заводской номер 13185137

Показания	T1	<u>2</u>	Схема включения	Трансформаторного включения		
	T2	<u>2</u>	Дата изготовления	<u>2013</u>	Дата поверки	<u>2023</u>
	сумма	<u>1528,06</u>				
Класс точности	0,5 S		Место установки	<u>РЧ-6кВ ПКУ</u>		

2. Установленные трансформаторы тока:

тип, марка	Коеф. трансформации Кт.т		Класс точности	№ ТТ	Дата последней поверки
<u>ТЦТ-10</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5		<u>2013</u>
<u>ТЦТ-10</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5		<u>2013</u>
<u>ТЦТ-10</u>	<u>30/5</u>	<u>6</u>	0,5		<u>2013</u>

3. Установленные трансформаторы напряжения:

Тип, марка	Коеф. трансформации Кт.тн		Класс точности	№ ТН	Дата последней поверки
<u>ЗНОЛ</u>	<u>6000/100</u>	<u>60</u>	0,5		<u>2013</u>
<u>ЗНОЛ</u>	<u>6000/100</u>	<u>60</u>	0,5		<u>2013</u>
<u>ЗНОЛ</u>	<u>6000/100</u>	<u>60</u>	0,5		<u>2013</u>

4. Проверка правильности схемы включения электросчётчика, векторная диаграмма:

Ia	<u>0,45</u>	Cos a	<u>0,99</u>	Ua0	<u>59</u>	Uab	
Ib	<u>0,39</u>	Cos b	<u>0,97</u>	Ub0	<u>60</u>	Ubc	
Ic	<u>0,40</u>	Cos c	<u>0,99</u>	Uc0	<u>60</u>	Uac	

5. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

Номера пломб	Место установки пломбы
1744421	Счётчик
1744422	Испытательная коробка
	ТТ (А)
	ТТ (В)
	ТТ (С)

6. В ходе проверки были использованы приборы Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А»,
электроизмерительные клещи, ноутбук «Toshiba»

7. Выявлены следующие нарушения (замечания): _____

Заключение: схема включения электросчётчика проверена и верна

зич 8-925-812-75-45 сем. адрес 137

Уполномоченный представитель
мастер уч-ка службы контроля и учета ОАО «РСП»
Биктагиров А.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)

представитель

(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)