

ОАО «Ремонтно-строительное предприятие»

наименование подразделения

Адрес: Московская обл., г.о. Подольск

пос. Кузнечики, ул. Октябрьский мост, 8а

тел/факс: (8-4967) 65-82-55; 65-82-64; 65-74-00.

Дата составления акта

«18» октября 2018 г.

ТН-243; РЧ-0,4кВ

наименование абонента

Адрес Верюховское с/п
с. Бородавское

АКТ

проверки узла учёта электроэнергии визуальной/инструментальной

(ненужное зачеркнуть)

Место установки проверяемого прибора учёта РЧ-0,4кВ ТН-243

Составлен уполномоченным представителем мастер участка с/посл

исполнителя и учета ООО «РСК»

в присутствии представителя

1. Прибор учёта:

Тип: Меркурий 230 АР-03
PARC10N

заводской номер 13185081

Показания	T1	2	Схема включения	трансформаторного вкл.		
	T2	2	Дата изготовления	2013	Дата поверки	2023
	сумма	6388,88	№ пломбы	17217241		
Класс точности	0,5 S		Место установки	РЧ-0,4кВ		

2. Установленные трансформаторы тока:

тип, марка	Коэф. тр-ции Кт.тт		Класс точности	№ ТТ	№ пломбы	Дата последней поверки
Т-0,66 УЗ	200/5	40	0,5	052487	17217243	2014
Т-0,66 УЗ	200/5	40	0,5	101663	17217245	2014
Т-0,66 УЗ	200/5	40	0,5	072433	17217244	2014

3. Установленные трансформаторы напряжения:

Тн (тип, марка)	Коэф. тр-ции Кт.тн		Класс точности	№ ТН	№ пломбы	Дата последней поверки

4. Испытательная коробка:

Наличие испытательной коробки (да, нет)	да	№ пломбы	17217242
---	----	----------	----------

5. Проверка правильности схемы включения электросчётчика, векторная диаграмма:

Ia	0,23	Cos a	0,8	Ua0	239	Uab	
Ib	0,05	Cos b	0,8	Ub0	240	Ubc	
Ic	0,34	Cos c	1	Uc0	239	Uac	

ε=0,96

6. В ходе проверки были использованы приборы ультра, электроизме-
рительные классы

7. Выявлены следующие нарушения (замечания): нет

Заключение: схема включения электросчётчика проверена и верна

Уполномоченный представитель

Викторов В.И.

(подпись, Ф.И.О.)

представитель

(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)

Лицо принявшее участие в проверке

(подпись, Ф.И.О.)