



ОАО «РСП»
Е АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

ст, д.8-а, г.о. Подольск, Московская область, 142133
(496) 765-82-64, E-mail: info@oao-rsp.ru, secretary@oao-rsp.ru
I 5074114756, ОГРН 1105074005332

Главному инженеру
А.А.Зеленскому

Копия: Руководителю управления
по развитию сетей
О.М.Зайцеву

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый Андрей Александрович!

При проведении замеров в ТП пиковых нагрузок в декабре 2021 выявлено следующее: **КТП-Фешино пов.**

1. КТП-214 СНТ «Ветеран» г.Троицк -
Тр-400 кВА номинальный ток обмотки НН -577А
IU A 565/223, В 570/241, С 590/221
Рассмотреть увеличение мощности со строительством ТП

2. КТП-1323 СНТ «Ветеран» г.Троицк -
Тр-400 кВА номинальный ток обмотки НН -577А
IU A 397/236, В 414/240, С 400/242
Жалобы от абонентов на низкое напряжение в конце линии 180-190В
Рассмотреть увеличение мощности со строительством ТП

3. КТП-816 СНТ «Ветеран» п. Воскресенское -
Тр-250 кВА номинальный ток обмотки НН -361А
IU A 342/232, В 263/232, С 296/233
Рассмотреть увеличение мощности

4. КТП-1370 СНТ «Ветеран» МО -
Тр-400 кВА номинальный ток обмотки НН -577А
IU A 312/225, В 450/212, С 343/238
ВЛ-0,4 кВ общая длина 3,900 метров, жалоба на низкое напряжение в конце линии. Схема прилагается.
Рассмотреть увеличение мощности со строительством ТП

Рассмотреть увеличение мощности.

6. КТП-479 СНТ «2-ЗИО» (Аренда)-
Тр-160 кВА номинальный ток обмотки НН -231 А,
IU А 131/227, В 117/226, С 141/231

КТП-479/2 СНТ «Луч»
Тр-250 кВА номинальный ток обмотки НН -361 А
IU А 161/223, В 380/225, С 345/210
Рассмотреть увеличение мощности .

7. КТП-1349 СНТ «Фатон» (Аренда) Краснопахорское пос. г.Москва
Тр-160 кВА номинальный ток обмотки НН -231 А
IU А 154/225, В 182/223, С 181/223
Рассмотреть увеличение мощности

8. КТП-1358 СНТ «Квант» Краснопахорское пос. г.Москва
Тр-100 кВА номинальный ток обмотки НН -144,3 А
IU А 88/221, В 86/239, С 127/220
Рассмотреть увеличение мощности

9. КТП-462 СНТ «Дубрава» д.Рогозино Первомайское пос. г.Москва
Тр-100 кВА номинальный ток обмотки НН -144,3 А
IU А 155/232, В 176/231, С 120/213
Рассмотреть увеличение мощности

Начальник ОДС

И.В.Михайлова

« 28 » 12 2021г.