

Аварийные, внеплановые отключения в электрических сетях

ОАО «РСП» за 2017 год.

Характер повреждения	Территория	Дата и время отключения	Дата и время включения	ТП без напряжения	Причина	Примечание
Отключение ф.3 с ПС-321	Чеховский р-он	04.01.17г. 13.25	05.01.17г. 13.00	ТП-334	Повреждение отпайки ВЛ-10кВ ф.3 на ТП-334	ВЛ-10кВ восстановлена
На ТП-466 Отключение РБ-630А к ДНТ «Десна»	Новая Москва Рязановское пос.	05.01.17г. 21.50	05.01.17г. 22.20	ДНТ «Десна»	Превышение нагрузки	Включен в работу рубильник
		06.01.17г. 09.50	06.01.17г. 11.24	ДНТ «Десна»	Превышение нагрузки	Включен в работу рубильник
		07.01.17г. 10.00	07.01.17г. 14.30	ДНТ «Десна»	Превышение нагрузки	Произведено переключение часть абонентов на РП-39
На РП- 32 отключение МВ к ТП-1387	Г.о.Подольск	30.01.17г. 09.20	30.01.17г. 14.50	ТП-1447,1325, 1387	Обрыв ВЛ-10кВ сторонней организацией на ТП-1387	ВЛ-10кВ восстановлена
		02.02.17г. 11.42	02.02.17г. 16.50	ТП-1447,1325, 1387	Обрыв ВЛ-10кВ сторонней организацией на ТП-1387	ВЛ-10кВ восстановлена